

## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

3016 - CPR - 104002/00

Avrupa Parlamentosu ve konseyinin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/EU tüzüğüne (Yapı Malzemeleri Tüzüğü- CPR) uygun olarak, bu belge aşağıda belirtilen yapı malzemesine uygulanır.

**Firma İsmi ve Adresi** BETAŞ BETON VE PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi 37. Cad. No:28 Melikgazi/ KAYSERİ

**Üretim Yeri İsmi ve Adresi** BETAŞ BETON VE PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN.VE TİC.A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi 37. Cad. No:28 Melikgazi/ KAYSERİ

**Referans/lar** Bu Belge EN 13747+A2 standardının ZA ekinde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin Sistem 2+ altında uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunu değerlendirdiğini göstermektedir.

**Performans Doğrulama Sistemi** SİSTEM 2+

**Temel Özellikler (Ürün Tipleri)** ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER – DÖŞEME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DÖŞEME PLAKALARI  
Kapsam EK A da Verilmiştir.

**Açıklama** Fabrika üretim kontrolü incelemesi ve Başlangıç Tip Deneyi (ITT) sonuçlarının ilgili standardın istemiş olduğu performans özelliklerini sağladığının görülmesi sonucu bu belge verilmiştir.

Bu Belge uyumlaştırılmış standartta, Ürün test metotlarında, performans özelliklerinde, Üretim yerindeki ürün ve üretim koşullarında önemli değişiklik olmadığı sürece ve de Onaylanmış kuruluş tarafından askıya alınmadığı ve iptal edilmediği sürece geçerlidir.

**Belge İlk Veriliş Tarihi** 08.12.2023

**Belgenin Son Geçerlilik Tarihi** 08.12.2024

**Düzenleme Yeri ve Tarihi** İzmir 08.12.2023

**Belge No:**  
3016 – CPR - 104002/00



Osman ALTIN  
Genel Müdür



ALBA AKADEMİ BELGELENDİRME GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

Adres: Ataşehir Mah. 8001/3 Sok. No:73/1 Çiğli / İZMİR / Türkiye

Tel: 0 (232) 329 4 329 Fax: 0 (232) 29 4 329 e-mail: info@albaakademi.com.tr www.albaakademi.com.tr

## EK A

## FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ UYGUNLUK BELGESİ

3016 - CPR - 104002/00

YAPISAL ÇUBUK ELEMANLAR	
Ürün Tipleri	DONATILI DÖŞEME PLAKALARI ÖNGERİLMELİ DÖŞEME PLAKALARI
Beton Dayanım Sınıfları	EN 206+A2 C30/37 , C35/45 , C40/50, C45/55, C50/60
Donatı Çeliği Sınıfları	TS 708 - B 420 C
Öngerme Çeliği Dayanım Sınıfları	TS 5680 - 7 Telli 0,6 inc Akma Dayanımı : Min.1676 Mpa Kopma Dayanımı: Min.1860 Mpa
Beton Çelik Hasır	TS 4559 - IV BK Akma Dayanımı : Min.500 Mpa Kopma Dayanımı: Min.550 Mpa

Düzenleme Yeri ve Tarihi

İzmir 08.12.2023

Belge No:  
3016 - CPR - 104002/00Osman ALTIN  
Genel Müdür

ALBA AKADEMİ BELGELENDİRME GÖZETİM VE EĞİTİM HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ.

Adres: Ataşehir Mah. 8001/3 Sok. No:73/1 Çiğli / İZMİR / Türkiye

Tel: 0 (232) 329 4 329 Fax: 0 (232) 29 4 329 e-mail: info@albaakademi.com.tr www.albaakademi.com.tr